



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, Тула, пр-кт. Ленина, д. 40. Телефон: (4872) 36-26-35. Факс: (4872) 35-26-55 E-mail:

priok@gosnadzor.ru http://www.priok.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица – муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

№ 06-11-8П/19

29 января 2019 года 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Тульская область,
г. Узловая, ул. Смоленского, д. 9а
(место составления)

По адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, д. 9а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору В.Н.Демичева от 15.01.2019. № 1-44-р «О проведении внеплановой выездной проверки»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» (сокращённое наименование – МБОУ «ЦДиК»).
ИНН: 7117009135

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

с целью контроля выполнения пунктов 2.3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 12, 13, ранее выданного предписания от 29.01.2019 № 06-11-8П/19

Дата и время проведения проверки:

с «23» января 2019 г. 13 ч. 00 мин. по 29 января 2019 г. 12 ч. 00 мин.

«23» января 2019 г. с 13 ч. 00 мин. по 16 час.00 мин.

Продолжительность 3 часа 00 мин.

«29» января 2019г. - с 09 час.00 мин. по 12 час.00 мин.

Продолжительность 3 часа 00 мин.

« - » - 20 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 6 час, в период с 13 час.00 мин.
23.01.2019 до 12 час. 00 мин. 29.01.2019.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Приокским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен:

директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» Чунихин Ю.А. (приказ комитета образования администрации муниципального образования Узловский район № 420-К от 23.10.2018)

15.01.2019, 10-00 *Чунихин*
(фамилия, имя, отчество, дата, время, подпись)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» Чунихин Ю.А. (приказ комитета образования администрации муниципального образования Узловский район № 420-К от 23.10.2018)

23.01.2019, 10-00 *Чунихин*
(фамилия, имя, отчество, дата, время, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Председатель комиссии:	
Звягин Эдуард Викторович	- Старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора
Члены комиссии:	
Савенков Сергей Сергеевич	- государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностных лиц, проводивших проверку)	
При проведении проверки присутствовали:	
Чунихин Ю.А.	директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» Чунихин Ю.А. (приказ комитета образования администрации муниципального образования Узловский район № 420-К от 23.10.2018)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)	

В ходе проведения внеплановой выездной проверки исполнения предписания от 29.01.2018г. № 06-11-8П/19 об устранении нарушений обязательных требований, установлено

№ п/п	№ п/п предписания от 21.12.2018г. № 06-11-298/18П	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены	Сведения об устранении нарушений
1.	2.	В организации не обеспечены:	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4 Пр.л.	Выполнено.
2.	2.3.	проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Нет графиков ПНР.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.2 Пр.л.	Выполнено. Представлены графики ПНР.
3.	3.	В учреждении нет, утверждённого перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП п. 15 Пр.л.	Выполнено. Представлен, утверждённый перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности
4.	5	В организации нет комплекта технической документации:		Выполнено.
5.	5.1.	Технических паспортов электрооборудования.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП п. 45.5. Пр.л.	Выполнено. Представлены технические паспорта электрооборудования.
6.	5.2.	производственных инструкций по эксплуатации электроустановок.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП п. 45.6. Пр.л.	Выполнено. Представлены производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.

7.	6	В однолинейных схемах электроснабжения изменения, выполненные в процессе эксплуатации, не подписаны ответственным за электрохозяйство.	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП п. 48 Пр.л.	Выполнено. Представлены однолинейные схемы электроснабжения изменения, подписанные ответственным за электрохозяйство.
8.	8.	В учреждении не выполняется требования о по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ (в ВРУ № 1, 2 паутина, пыль)	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП п. 79 Пр.л.	Выполнено. Произведена очистка в РУ. Визуальный осмотр.
9.	9	в организации на кабельных линиях нет бирок на открыто проложенных кабелях и пачате и конце линии с указанием: Например: в ВРУ № 1,2.		Выполнено.
10.	9.1	марки кабеля	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.1.Пр.л.	Выполнено. Визуальный осмотр.
11.	9.2	напряжения	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.2.Пр.л.	Выполнено. Визуальный осмотр.
12.	9.3	сечения	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.3.Пр.л.	Выполнено. Визуальный осмотр.
13.	9.4.	помера или наименования линии	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.4.Пр.л.	Выполнено. Визуальный осмотр.
14.	10	в организации не разработаны графики работ по:		Выполнено.
15.	10.1	очистке светильников	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП п. 211.1.Пр.л.	Выполнено. Представлен график.

16.	10.2	осмотру сети электрического освещения	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП и. 211.2.Пр.л.	Выполнено. Представлен график.
17.	10.3	ремонту электрического освещения	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП п. 211.3.Пр.л.	Выполнено. Представлен график.
18.	11.	В организации не назначен ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников	Пункт 3.5.10 ПТЭЭП и. 220 Пр.л.	Выполнено. Представлен приказ назначения ответственного работника, имеющего группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников
19.	12.	В учреждении нет распорядительного документа о виде оперативного обслуживания	Пункт 1.5.9. ПТЭЭП	Выполнено. Представлен приказ о виде оперативного обслуживания

25.	19	в организации нет организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим.	Пункт 5.8 ПОТЭЭ п. 253. Пр.л.	Выполнено. Представлен приказ №6 от 10.01.2019г.
26.	20	в организации нет организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться производителем работ	Пункт 5.9 ПОТЭЭ п. 254. Пр.л.	Выполнено. Представлен приказ №6 от 10.01.2019г.
27.	21	в организации нет организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться наблюдающим.	Пункт 5.12 ПОТЭЭ п. 255 Пр.л.	Выполнено. Представлен приказ №6 от 10.01.2019г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Распоряжение Приокского управления Ростехнадзора №1-45-р от 15.01.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Звягин Эдуард Викторович
(ФИО)

Савенков Сергей Сергеевич
(ФИО)



(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Чунихин Юрий Алексеевич
(ФИО)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» Чунихин Ю.А. (приказ

комитета образования администрации муниципального образования Узловский район № 420-К от 23.10.2018)

29 января 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



Лица, не имеющие надлежащего...