



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55  
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11- 298/18П

Юридическому лицу – муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

« 21 » декабря 2018 г.  
(дата составления акта)

Россия, Тульская область, г. Узловая,  
ул. Смоленского, д.9а.  
( место составления протокола)

Мною, старшим государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора, Звягиным Эдуардом Викторовичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от 01 ноября 2018 г. № 1-1713-р Приокского управления Ростехнадзора деятельности юридического лица - муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

(далее по тексту МБОУ «Центр диагностики и консультирования») соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии директора МБОУ «Центр диагностики и консультирования») Чунихина Ю.А. (приказ комитета образования администрации муниципального образования Узловский район № 420-К от 23.10.2018)

(должность, фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ П/П	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения № П/П	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	В МБОУ «Центр диагностики и консультирования») нет договора на	п. 1.2.1 ПТЭЭП п. 3.2 Пр..л.	Устранить нарушение	21.03.2019.

	нет договора на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией			
2.	В организации не обеспечены:	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4 Пр.л.		
2.1.	проведение технического обслуживания . Например: в ВРУ № 1, 2 паутина, пыль	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.1 Пр.л.	Устранить нарушение	21.03.2019
2.2	модернизация и реконструкция оборудования электроустановок Например: распределительные и групповые сети в здании МБОУ ДОД «Центр диагностики и консультирования») в эксплуатации более 30 лет,	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.4 Пр.л.	Устранить нарушение	21.12.2019.
2.3.	проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Нет графиков ППР.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.2 Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
2.4.	испытания устройств молниезащиты	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.5 Пр.л.	Устранить нарушение	21.05.2019
3.	В учреждении нет, утверждённого перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП п. 15 Пр.л.	Устранено в ходе проверки	
4.	В организации нет приказа о назначении руководителем организации комиссии для проверки знаний у электротехнического и электротехнологического персонала	Пункт 1.4.30 ПТЭЭП п. 26 Пр.л.	Устранено в ходе проверки	21.01.2019
5	В организации нет комплекта технической документации:			
5.1.	Технических паспортов электрооборудования.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП п. 45.5. Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019.
5.2.	производственных инструкций по эксплуатации электроустановок.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП п. 45.6. Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019.
6	В однолинейных схемах электроснабжения изменения , выполненные в процессе эксплуатации, не	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП п. 48 Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019.

	подписаны ответственным за электрохозяйство.			
	у ответственного за электрохозяйство организации нет комплекта оперативных схем.	Пункт 1.8.6 ПТЭЭП п. 50 Пр.л.	Устранено в ходе проверки	21.01.2019
8.	В учреждении не выполняется требования о по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ (в ВРУ № 1, 2 паутина, пыль )	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП п. 79 Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
9	в организации на кабельных линиях нет бирок на открыто проложенных кабелей в начале и конце линии с указанием: Например: в ВРУ № 1,2.			
9.1	марки кабеля	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.1.Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
9.2	напряжения	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.2.Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
9.3	сечения	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.3.Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
9.4.	номера или наименования линии	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.4.Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
10	в организации не разработаны графики работ по:		Устранить нарушение	
10.1	очистке светильников	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП п. 211.1.Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
10.2	осмотру сети электрического освещения	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП п. 211.2.Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
10.3	ремонт электрического освещения	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП п. 211.3.Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
11.	В организации не назначен ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников	Пункт 3.5.10 ПТЭЭП п. 220 Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
12.	В учреждении нет распорядительного документа о виде оперативного обслуживания	Пункт 1.5.9. ПТЭЭП	Устранить нарушение	21.01.2019
13	Работодателем не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств.( Отсутствуют например: испытанные, готовые к использованию диэлектрические перчатки,	Пункт 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н,	Устранить нарушение	21.01.2019

	указатели напряжения до 1000 В.)	зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г., рег. № 30593). (далее по тексту ПОТЭЭ) п. 226 Пр.л.		
14..	В учреждении не ведётся журнала учета электрооборудования	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП п. 52.8. Пр.л.	Устранить нарушение	21.03.2019.
15	в перечне работ в порядке текущей эксплуатации не указаны виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	Пункт 8.4 ПОТЭЭ п. 272 Пр.л.	Устранено входе проверки	21.01.2019
16	в перечне работ в порядке текущей эксплуатации не указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)	Пункт 8.5 ПОТЭЭ п. 273. Пр.л.	Устранено входе проверки	21.01.2019
17	в организации нет организационно-распорядительного документа о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений.	Пункт 5.4 ПОТЭЭ п. 250. Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
18	в организации нет организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках.	Пункты 5.5, 5.6, 5.14 ПОТЭЭ п. 251. Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
19	в организации нет организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим.	Пункт 5.8 ПОТЭЭ п. 253. Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
20	в организации нет организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться производителем работ	Пункт 5.9 ПОТЭЭ п. 254. Пр.л.	Устранить нарушение	21.01.2019
21	в организации нет	Пункт 5.12 ПОТЭЭ	Устранить	21.01.2019

о предоставлении  
работникам права  
назначаться наблюдающим.

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, статьи 21, пункта 2, статьи 14, пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. №53-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. №249-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401,  
руководителю (представителю) юридического - МБОУ «Центр диагностики и консультирования»)

Россия, Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленская, д. 9а.


(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Звягин Э.В.

(Ф.И.О.)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» Чунихин Ю.А. (приказ комитета образования администрации муниципального образования Узловский район № 420-К от 23.10.2018)



« 21 » декабря 2018 г.